



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**


Место нахождения: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.33,

тел./факс (8662) 74-28-28, e-mail: mail@cgiekbkr.ru

ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300,

ИНН 0721010037, КПП 072501001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
№ RA.RU.710063
От 21 июля 2015г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
Докшукина З.Т.

«24» 04 2026 г.

**Экспертное заключение к протоколу измерений физических факторов
№Н 1067 от 24.04.2026г.**

Дата(ы) проведения инспекции (экспертизы): 24.04.2026 г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола инструментальных измерений:
параметров микроклимата и искусственной освещенности.

(наименование физических факторов)

Выданного: АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» №№ 07-01/11551-01-26 от 20.04.2026г; 07-01/11552-01-26 от 20.04.2026г.

В целях оценки соответствия требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы V СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(нормативная документация)

Измерения проведены по заявлению (вх №1015 от 14.04.2026г)
(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ илдр.)

Дата проведения измерений 15.04.2026г.
(число, месяц, год)

Наобъекте: МКОУ «Прогимназия №66/1» г.о.Нальчик, 360024, Российская Федерация Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашукова, 3.

(наименование объекта, где производились измерения, его фактический адрес)

Принадлежность: МКОУ «Прогимназия №66/1» г.о.Нальчик, 360024, Российская Федерация Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашукова, 3.
(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Выводы: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99 г. измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям абз.1 пп2.7.1 п 2.7 гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и таб. 5.34 гл. V СанПиН 1.2.3685-21, уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям таб. 5.54 гл. V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

№Н1067 от 24.04.2026г.


Страница 1 из 2

обитания» и п 2.8.1. гл. II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
(нормативная документация, ГОСТы, СанПин)

Исполнитель:

Врач по общей гигиене

(наименование структурного подразделения)



подпись

Новохатская А.П.

(фамилия, инициалы)

Экспертное заключение к протоколу №Н1067 от 24.04.2026г. (протокол №Н1067 от 24.04.2026г.)

Датой проведения экспертизы (экспертным) 24.04.2026г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола экспертных мероприятий: параметров микроклимата и искусственной освещенности.

Выдано: АНУП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» №Н 07-07/12-01-26 от 20.04.2026г.

В целях оценки соответствия требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы V СанПин 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводились по заключению (вх №1013 от 14.04.2026г.)

Дата проведения измерений 12.04.2026г.

Наименование: МКОУ «Противопожарная служба» г. Нальчик, ул. Айдарова, 3.

Приниматель: МКОУ «Противопожарная служба» г. Нальчик, ул. Айдарова, 3.

Выдано: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертным №25-ФЗ от 30.03.99 г. измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и главу V СанПин 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

№Н1067 от 24.04.2026г.

Страница 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике"

Юридический адрес: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33, тел.: 88662742828

e-mail: mail@cgiekb.ru

ОГРН 1050700202300 ИНН 0721010037

Адреса мест осуществления деятельности: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33,
тел.: +7-8662-74-28-28, e-mail: mail@cgiekb.ru; 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул,
дом 14, тел.: 8663176746, e-mail: fguz_proh@mail.ru; 361535, Кабардино-Балкарская Респ, Баксан г, Партизанская ул,
дом 74, тел.: 2-16-51, e-mail: topaz69@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510734

Руководитель ИЛЦ



И. А. Тхамокова

20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 07-01/11552-01-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ
№66/1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН 0711035956
ОГРН 1020700752236)

2. Юридический адрес: 360024, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, УЛ. АШУРОВА Д. 3
Фактический адрес: Кабардино-Балкарская Респ, г.о. Нальчик, г Нальчик, ул Ашурова, д. 3

3. Наименование измерений: Освещенность в жилых и общественных зданиях

4. Цель измерений, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка № 301 от 15.04.2026

5. Место проведения измерений: Прогимназия, Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик, ул Ашурова, 3

6. Дата и время измерений: 15.04.2026 с 10:00 до 11:00

7. Условия проведения измерений:

Метеоусловия: температура воздуха от 21°C до 22°C, относительная влажность воздуха от 46,0% до 47,0%.

8. Дополнительные сведения: Напряжение в электрической сети питания осветительных установок до измерений –
233.0 В, после измерений – 233.2 В.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

11. Код измерений: 07-01/00656-03-26

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Приборы комбинированные, ТКА- ПКМ (63)	63 474	0,1	0.1-20 м/с
			8	10-200000 лк
			0,2	-30-60 °С
			3	5-98 %

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 360001,
Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33

14. Результаты измерений

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминесцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Искусственное освещение	
					При системе общего освещения	
					Освещенность Е _{ср} , лк	Допустимая
Учебный кабинет						
1	Кабинет №1	Г-0,8	Общая	СД	511±47	Не менее 300
Учебный кабинет						
2	Кабинет №2	Г-0,8	Общая	СД	474±43	Не менее 300

СД - Светодиодные лампы

Результаты представлены с расширенной неопределенностью измерений, коэффициентом охвата $k=2$ при $P=0,95$.

Измерения проводил(и): Н.С. Шевченко, Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Р. Г. Середко, начальник ЛНИ

Конец протокола испытаний (измерений) № 07-01/11552-01-26 от 20.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике"
Юридический адрес: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33, тел.: 88662742828
e-mail: mail@cgiekbkr.ru
ОГРН 1050700202300 ИНН 0721010037

Адреса мест осуществления деятельности: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33,
тел.: +7-8662-74-28-28, e-mail: mail@cgiekbkr.ru; 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул,
дом 14, тел.: 8663176746, e-mail: fguz_proh@mail.ru; 361535, Кабардино-Балкарская Респ, Баксан г, Партизанская ул,
дом 74, тел.: 2-16-51, e-mail: topaz69@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510734



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И. А. Тхамокова
20.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 07-01/11551-01-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ
№66/1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН 0711035956
ОГРН 1020700752236)

2. Юридический адрес: 360024, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, УЛ. АШУРОВА Д. 3
Фактический адрес: Кабардино-Балкарская Респ, г.о. Нальчик, г Нальчик, ул Ашурова, д. 3

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Цель измерений, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка № 301 от 15.04.2026

5. Место проведения измерений: Прогимназия, Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик, ул Ашурова, 3

6. Дата и время измерений: 15.04.2026 с 10:00 до 11:00

7. Условия проведения измерений:

Метеоусловия: температура воздуха от +18°C до 18°C, относительная влажность воздуха от 63,0% до 63,0%.

8. Дополнительные сведения: Период года теплый период.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»

11. Код измерений: 07-01/00655-03-26

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Приборы комбинированные, ТКА- ПКМ (63)	63 474	0,1	0.1-20 м/с
			8	10-200000 лк
			0,2	-30-60 °C
			3	5-98 %

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 360001,
Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33

14. Результаты измерений

№ точки	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °C		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
Учебный кабинет								
1	Кабинет №1	0,1	22±3,46	В	47±5,7	В	0,01±0	Не более 0,1
		0,6	22±3,46	пределах	47±5,7	пределах	0,01±0	
		1,7	22±3,46	18-28	47±5,7	40-60	0,01±0	
Учебный кабинет								
2	Кабинет №2	0,1	21±3,46	В	46±5,7	В	0,01±0	Не более 0,1
		0,6	21±3,46	пределах	46±5,7	пределах	0,01±0	
		1,7	21±3,46	18-28	46±5,7	40-60	0,01±0	

Результаты представлены с расширенной неопределенностью измерений, коэффициентом охвата $k=2$ при $P=0,95$.

Измерения проводил(и): Н.С. Шевченко, Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Р. Г. Середко, начальник ЛНИ

Конец протокола испытаний (измерений) № 07-01/11551-01-26 от 20.04.2026